

三股町立文化会館 照明回路図

※R4/3/15更新

LH-1下	LH-2下
52	54
LH-3下	LH-4下
56	58

後コン4	後コン3	後コン2	後コン1
108	107	106	105

LH-1上	LH-2上
51	53
LH-3上	LH-4上
55	57

FC-8下	FC-7下
104	103

UH-1下	UH-2下	UH-3下	UH-4下	UH-1上	UH-2上	UH-3上	UH-4上
44	46	48	50	43	45	47	49

FC-8上	FC-7上
96	95

FC-6下	FC-5下
102	101

3S-1	3S-2	3S-3	3S-4	3S-5	3S-6	3S-7	3S-8
17	18	19	20	21	22	23	24

FC-6上	FC-5上
94	93

FC-4下	FC-3下
100	99

2S-1	2S-2	2S-3	2S-4	2S-5	2S-6	2S-7	2S-8
9	10	11	12	13	14	15	16

FC-4上	FC-3上
92	91

FC-2下	FC-1下
98	97

1B-1下	1B-2下	1B-3下	1B-1上	1B-2上	1B-3上
59	60	61	62	63	64

FC-2上	FC-1上
90	89

FR-1下
74
FR-2下
75
FR-3下
76

PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6
77	78	79	80	81	82

FR-1上
71
FR-2上
72

CL-6	CL-5	CL-4	CL-3	CL-2	CL-1
88	87	86	85	84	83

客電1	客電2	客電3	客電4	客電5	客電6	客電7	客電8	客電9	客電10	客電11	FR-3上
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	73

ユニット容量は1～3sus、フロント、LH回路が3kw、その他は2kwです。

コンセント形状はLH回路のみ30A C型、あとは20A C型です。赤文字の回路は純直で送ることが可能です。

仮設電源 単相三線200A 下手袖奥。仮設電源からの分岐が上手前、下手前にそれぞれ4口ずつ30A C型で出ています。