

三股町立文化会館 照明回路図

LH-1下	LH-2下
26	28
LH-3下	LH-4下
30	32

後コン4	後コン3	後コン2	後コン1
48	47	46	45

LH-1上	LH-2上
25	27
LH-3上	LH-4上
29	31

UH-1下	UH-2下	UH-3下	UH-4下	UH-1上	UH-2上	UH-3上	UH-4上
66	68	70	72	65	67	69	71

FC-8下	FC-7下
116	115

4S-1	4S-2	4S-3	4S-4	4S-5	4S-6	4S-7	4S-8	4S-9	FC-8上	FC-7上
79	80	81	82	83	84	85	86	87	108	107

FC-6下	FC-5下
114	113

3S-1	3S-2	3S-3	3S-4	3S-5	3S-6	3S-7	3S-8
17	18	19	20	21	22	23	24

FC-6上	FC-5上
106	105

2S-1	2S-2	2S-3	2S-4	2S-5	2S-6	2S-7	2S-8
9	10	11	12	13	14	15	16

FC-4下	FC-3下
112	111

2B-1下	2B-2下	2B-3下	2B-1上	2B-2上	2B-3上
60	62	64	59	61	63

FC-4上	FC-3上
104	103

1S-1	1S-2	1S-3	1S-4	1S-5	1S-6	1S-7	1S-8
1	2	3	4	5	6	7	8

FC-2下	FC-1下
110	109

1B-1下	1B-2下	1B-3下	1B-1上	1B-2上	1B-3上
54	56	58	53	55	57

FC-2上	FC-1上
102	101

FR-1下
36
FR-2下
37
FR-3下
38

PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6
39	40	41	42	43	44

FR-1上
33
FR-2上
34

CL-1	CL-2	CL-3	CL-4	CL-5	CL-6
73	74	75	76	77	78

客電1	客電2	客電3	客電4	客電5	客電6	客電7	客電8	客電9	客電10	客電11	FR-3上
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	35

ユニット容量は1～3sus、フロント、LH回路が3kw、その他は2kwです。

コンセント形状はLH回路のみ30A C型、あとは20A C型です。

仮設電源 単相三線200A 下手袖奥。仮設電源からの分岐が上手前、下手前、下手奥にそれぞれ4口ずつ30A C型で出ています。